

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

RZUT 1 KONDYGNACJI



- Gniazdo ogólne IP20
- Gniazdo ogólne podwójne IP20
- Gniazdo telewizyjne, Internet
- Gniazdo ogólne IP44
- Puszka 3-fazowa n/t IP44h= 0,3m oraz zasil okap 2.2m
 - Wypust 3x1,5mm do oprawy IP20
 - Wypust 4x1,5mm do oprawy IP20
 - Wypust dla dzwonka
 - Łącznik pojedynczy p/t IP20
 - czujka ruchu
 - Łącznik świecznikowy p/t IP20
 - Łącznik schodowy p/t IP20
 - Łącznik schodowy podwójny p/t IP20
 - Łącznik krzyżowy
 - Przycisk dzwonekowy
 - Połączenie wyrównawcze
 - Główna szyna wyrównnia potencjałów
 - Panel zewnętrzny domofonu przy wejściu do budynku
 - Domofon wewnątrz mieszkania
 - Domofon wewnątrz mieszkania

<div>PT</div>		<div>ELEKTRYKA</div>		<div><div><div><div>Greg project</div><div>Architektura i Budownictwo</div><div>Orangez Michał</div></div><div><div>ul. S. Borodziec 1a</div><div>06-400 Ciechanów</div><div>Tel. 504-544-024</div><div>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div></div></div></div>	
Projektant w specjalności elektrycznej:				Pisać, podpisać:	
mgr inż. Radosław Malinowski upr. nr SLK/9471/PBE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej					
Sprawdzający w specjalności elektrycznej:				Pisać, podpisać:	
mgr inż. Marcin Glinka upr. nr SLK/9475/PWE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej					
Temat projektu:		Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazd, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zielen) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci ciepłej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II” - ETAP III budynek nr 5			
Inwestor:		Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Klonowa 5, 23 -204 Kraśnik			
Adres inwestycji:		ul. Popiełuszki 17, działka ewid. nr 226/5			
Nazwa rysunku:		PARTER - INSTALACJE EL.			
Numer projektu	Brandza: elektryczna	Faza projektu: PT	Data: 15.07.2023	Skala: 1:100	Numer rysunku: E-01