RZUT DACHU

LEGENDA:

- Drut fi 8mm prowadzony na uchwytach na blachę
- uziom fundamentowy - bednarka 30x4mm
- wypust bednarki 2m
- Przewód odprowadzajacy - drutØ8mm prowadzony w warstwie ocieplenia w rurce grubościennej o podwyższonej odporności ogniowej dla drutu i płaskownika łączona za pomocą złączek oraz kolanek
- Złącza krzyżowe
- Złącza uniwersalne
- Iglica h=3m

Detal montażu drutu odgromowego w rurze odgromowej w warstwie ocieplenia



wyłaz dachowy / klapa dymowa pow. czynna 1,28m²

wpusty dachowe podgrzewane Ø160

Instalacja wentylacji wywiewnej
Wentylator dachowy BMV PRO 2.5 EC
Podstawa dachowa tłumiąca
Płyta adaptacyjna

Oprawa oświetleniowa projektor LED czerwona IP 67, 30W

PT	ELEKTRYKA	Architektura&Budownictwo Greg project Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności elektrycznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Arkadiusz Karwat upr. nr LUB/0212/POOE/11 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej		
Sprawdzający w specjalności elektrycznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Remigiusz Karwat upr. nr LUB/0090/PWOE/11 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej		
Temat projektu:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleń) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II" - ETAP II budynek nr 4	
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec" ul. Klonowa 5, 23 -204 Kraśnik	
Adres inwestycji:	ul. Popiełuszki 9, działka ewid. nr 103/15, 103/16, 103/17, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3, 197/29,103/39, 103/41	
Nazwa rysunku:	DACH - INSTALACJE ODGR.	
Numer projektu	Branża: elektryczna / Faza projektu: PT / Data: 01.03.2024 / Skala: 1:100 / Numer rysunku: E-04	