RZUT 1 KONDYGNACJI

Kanał zetowy nawiewny 14x14
z klapą p.poż. REI60

Kanał zetowy nawiewny 14x14

UWAGA: W pomieszczeniach należących do strefy pożarowej PM pod pomieszczeniami mieszkań na piętrze, należy wykonać izolację sufitu z wełny mineralnej grubości 5cm

W ścianach zewnętrznych budynku należy wykonać pasy międzykondygnacyjne o wysokości nie mniejszej niż 0,8 m (pas oddzielenia przeciw pożarowego między strefą MP i ZL)

PWP

ZK wg. PGE

+0.00

+0.00=211,70m npm

-0.02

chodnik

opaska szer. 50cm
ograniczona krawężnikiem chodnikowym
na podbudowie betonowym

zwig windowy
1000 kg / 13 osób
kabina o wym.
110 x 210 cm

Nr	M1
Typ	M-1
Pum	24,98 m²
Balkon	7,92 m²

1

Nr	M2
Typ	M-2
Pum	37,71 m²
Balkon	5,62 m²

2

Nr	M3
Typ	M-3
Pum	63,13 m²
Balkon	8,35 m²

3

PT	INSTALACJE SNAITARNE	ul. S. Borodzicza 1e 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com	
Projektant w specjalności sanitarnej:			Pieczęć, podpis:
mgr in ż. Mariusz Słowiński upr. nr LOD/2686/PWOS/15 w specjalności instalacji sanitarnych			
Sprawdzający w specjalności sanitarnej:			Pieczęć, podpis:
mgr inż. Jakub Mik upr. nr LOD/2149/POOS/13 w specjalności instalacji sanitarnych			
Zespół projektowy:			Podpis:
mgr inż. Katarzyna Rutowska-Błaszczyk			
Temat projektu:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleń) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, telekomicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II" - ETAP I budynek nr 4		
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" ul. Kronowa 5, 23-204 Kraśnik		
Adres inwestycji:	ul. Pojałowicz 11, działka ewid. nr 103/15, 103/16, 103/17, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3, 197/29,103/39, 103/41		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI		
Numer projektu	Branża: INST. SANIT.	Faza projektu: PT	Data: 01.03.2024	Skala: 1 : 50	Numer rysunku: PT-IS-10