


LEGENDA:

- Drut fi 8mm prowadzony na uchwytych na blachę
- uziom fundamentowy - bednarka 30x4mm  
wypust bednarki 2m
- Przewód odprowadzający - drutØ8mm prowadzony w warstwie ocieplenia w rurce grubościennnej o podwyższonej odporności ogniowej dla drutu i płaskownika łączona za pomocą złączek oraz kolanek
- Złącza krzyżowe
- Złącza uniwersalne
- Iglica h=3m

Detal montażu drutu odgromowego w rurze odgromowej w warstwie ocieplenia



|   |  |   |
|---|--|---|
| PW  | ELEKTRYKA  | Architektura i Budownictwo<br><b>Greg project</b><br>Grzegorz Michalski<br>ul. S. Borodiczka 1a<br>06-400 Ciechanów<br>Tel. 504-544-024<br>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com |
| Projektant w specjalności elektrycznej:<br><b>mgr inż. Radosław Malinowski</b><br>upr. nr SLK/9471/PBE/21<br>w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej |  | Pieczęć, podpis:  |
| Sprawdzający w specjalności elektrycznej:<br><b>mgr inż. Marcin Glinka</b><br>upr. nr SLK/9475/PWBE/21<br>w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej    |  | Pieczęć, podpis:  |
| Temat projektu:   | Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazd, wiaty śmieciowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleni) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. - kan., sanitarne, deszczowe, sieci ciepłownicze, energetyczne, teletechniczne), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II” - ETAP III budynek nr 5 |   |
| Inwestor:   | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Klonowa 5, 23 -204 Kraśnik  |   |
| Adres inwestycji:   | ul. Popiełuszki 17, działka ewid. nr 226/5   |   |
| Nazwa rysunku:  | <b>DACH - INSTALACJE ODGR.</b>   |   |
| Numer projektu:   | Branża:<br>elektryczna   | Faza projektu:<br>PW  |
|   | Data:<br>15.07.2023  | Skala:<br>1:100   |
|   | Numer rysunku:<br>E-04   |   |