



UWAGA !!!

Przewody c.o. c.w.u. i c.c.w.u. prowadzić poniżej istniejących poziomów c.o. na wysokości 25 - 65 cm p.p.p.

Uwaga: Rurociągi oznaczone kolorem czerwonym poprowadzone pod sufitem korytarzy.

M. Kocioł