

Klatka II



TP - tablice piętrowe

Tablice w typowych obudowach OS 400x400x245

ośw. klatek schodowych realizować
za pomocą lamp/plafonier LED 15-18 W
z czujnikiem zmierzchu i ruchu,
zasilic przewodami bezhalogenowymi
o przekroju 3x1,5mm²

Investor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik	
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	
Adres:	23-204 Kraśnik, ul. Metalowców 9 dz. nr ewid.	Określ
Tytuł rys.:	Schemat blokowy zasilania budynku	Nr rys. E1
Faza:	Projekt techniczny - dokumentacja remontowa	Branża: Elektryczna
Zespół autorski:	Opracował: mgr inż. Krzysztof Jargilo	Sprawdził: Data: 04. 2022 Skala: